

SKRIFTLIG FRÅGA TILL STATSRAAD

Från Riksdagsförvaltningen  
2021-11-11  
Besvaras senast  
2021-11-24 kl. 12.00

Till statsrådet Anders Ygeman (S)

**2021/22:368 Minimigräns för överföringskapacitet av el**

Svenska kraftnät har brutit mot en EU-regel om en minimigräns för överföringskapacitet av el. Det slår Energimarknadsinspektionen fast.

Genom att Svenska kraftnät inte lever upp till minimikravet om att leverera minst 70 procent av tillgänglig kapacitet till marknaden så begränsas utrymmet för aktörerna på marknaden, enligt tillsynsmyndigheten. Myndigheten menar även att detta kan leda till att priserna ökar för konsumenterna.

Svenska kraftnät uppger att de inte uppfyllt kraven på grund av att delar av det svenska elnätet inte klarar av belastningen och att detta bland annat beror på avvecklingen av Ringhals kärnkraftsreaktorer. Enligt Svenska kraftnät behövs nätet byggas ut, och det bedöms att det fortfarande år 2030 kommer att finnas tillfällen då minimigränsen inte kan uppnås.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Anders Ygeman:

Vilka åtgärder tänker statsrådet vidta för att påskynda att minimigränsen efterlevs?

.....

Caroline Nordengrip (SD)

Överlämnas enligt uppdrag

Lena Lindbäck